

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0121**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: BRANDSKYDD

Genomföringar i vägg och bjälklag

Rör genomföringar

BBR

BSAB:

1, 5

ZSC, PPC

S&B BRANDTEJP och S&B BRANDTEJP 60**Innehavare**

Stål & Brandteknik AB, Box 19161, 152 28 Södertälje

Tel 08 - 550 154 00, fax 08 - 550 334 10, E-post: info@brandteknikab.se

Produkt

S&B BRANDTEJP för brandtätning av genomföringar av plaströr typ PVC, PP, PE, PVC/ABS, max ytterdiameter 160 mm, resp. genomföringar av VP-rör i buntar, Alupex- och Pexrör i rör med cellgummiisolering, samt genomföringar med obrännbara rör isolerade med rörsålar av glasull/stenull, max isolertjocklek 40 mm, eller cellgummiisolering, max isolertjocklek 38 mm. Brandteknisk klass upp till EI 120. **S&B BRANDTEJP 60** används för brandtätning av genomföringar av plaströr typ PVC, PP, PE, PVC/ABS, max ytterdiameter 110 mm. Brandteknisk klass upp till EI 60.

Genomföringarnas utförande och övriga förutsättningar framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Brandtätning av rör genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel i brandteknisk klass EI 60-EI 120. Genomföringar i bjälklag och väggar av massivt obrännbart material typ betong, lättbetong, tegel samt lätta gipsväggar med regelstomme.

Godkännande

Produkterna godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	
- Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Brandteknisk klass EI 60 - EI 120 *	5:221
Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller	5:6

* Brandteknisk klass EI 60 - EI 120 enligt tillhörande handlingar

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
2. Säkerhet i händelse av brand

Giltighetstid

Beslutsdatum 2008 09 25. Dnr 480/08. Typgodkännandet gäller t o m 2013 09 25.

Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nr daterat 2004 04 27. Dnr 120/04.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2000:27, Typ 2.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2008 09 25
Bilaga 2	Produktmärkning	2008 09 25
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2008 09 25
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2008 09 25


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig

**SWEDCERT**1355
EN 45011